

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.219-81-99 ф.218-33-76
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630015 г. Новосибирск ул. Комбинатская, 8, тел. 278-00-25,
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и месте рассмотрения дела об административном
правонарушении

«06» сентября 2021 года

630108, г.Новосибирск, ул. Широкая, 38

место составления: город, район

Я, заместитель главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному
надзору Перегоедов С.В.

(должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего определение)

рассмотрев протокол об административном правонарушении от 02 сентября 2021 года № 1321 в
отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска "Детский сад № 112 "Радуга" комбинированного вида".

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу или наименование юридического лица)

возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

УСТАНОВИЛ:

в 16 час. 00 мин. 27 августа 2021 года при проведении плановой выездной проверки согласно с
Решением от 28.07.2021 № 1656, в здании и на территории Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска "Детский сад № 112 "Радуга"
комбинированного вида" по адресу: г. Новосибирск, ул. Невельского, 57, были выявлены
нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую
разблокировку или (и) открывание ворот. Отсутствует видео и аудиосвязь дежурного персонала
с местом их установки при отсутствии дежурного персонала непосредственно у ворот. (Правила
противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее по тексту- ППР в РФ), п.
71).

- руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных
отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их
(складские помещения овощехранилища) (ППР в РФ п. 12).

(указываются время, место нарушения, статьи, пункты законодательных и (или) нормативных правовых актов, требования которых нарушены,
за что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ
основание для принятия решения)

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц
относится к компетенции главного (заместителя главного) государственного инспектора город
Новосибирска по пожарному надзору. Обстоятельства исключающие возможность рассмотрени
дела отсутствуют, протокол об административном правонарушении и другие материалы оформлены
правильно, в деле достаточно материалов для его рассмотрения по существу, ходатайства и отводы
не поступали.

(указывается орган, должностное лицо, которому подведомственно дело, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.4 КоАП РФ)


ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении от 02 сентября № 1321 в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска "Детский сад № 112 "Радуга" комбинированного вида" возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ на «08» сентября 2021 в 13 ч. 00 мин. в 13 ч. 00 мин. в кабинете заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, 38, с участием руководителя либо законного представителя Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска "Детский сад № 112 "Радуга" комбинированного вида").
2. Направить/вручить копию определения в адрес юридического лица Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска "Детский сад № 112 "Радуга" комбинированного вида".

Определение вынес:

Заместитель главного государственного инспектора города
Новосибирска по пожарному надзору
Перегоедов С.В.

должность, фамилия, инициалы



подпись

«06» сентября 2021 года

с определением ознакомлен:

дата, ф.и.о. лица, в отношении которого вынесено определение, ф.и.о.
законного представителя юридического лица

подпись

копию настоящего определения направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.